

UWAGA:
1. SZYNĘ GSU WYKONAĆ JAKO BEDNARKĘ OCYNKOWANĄ NA UCHWYTACH DO ŚCIANY POMIESZCZENIA NA WYSOKOŚCI 0,5M OD GOTOWEJ POSADZKI;
2. GSU WYKONAĆ Z BEDNARKI FEZN 45X4 MALOWANEJ NA KOLOR ŻÓŁTY I ZIELONY.
3. POŁĄCZENIA DO LOKALNYCH SZYN UZIEMIAJĄCYCH LSU WYKONAĆ PRZEWODEM LYg WEDŁUG PROJEKTU I ZGODNIA Z NORMĄ PN-HD60364-5-54 UZIEMIENIA, PRZEWODY OCHRONNEI PRZEWODY POŁACZEŃ OCHRONNYCH;

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE/ MONTAŻ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.		
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk		
Lokalizacja:	działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Luban, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski		
Nazwa opracowania: Projekt Budowlany			
Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	05.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			
Tytuł: Rozprowadzenie kabli – Piętro	Skala: 1:100	Nr rys.: E–17	