# Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
# Zestawienie drzwi wewnętrznych skala 1:1oo

| Rodzaj wyrobu | Drzwi jednoskrzydłowe do pom. sanitarnych | | | | Drzwi jednoskrzydłowe do pom. ogólnych | | | | Drzwi jednoskrzydłowe stalowe – do pom. pomocniczych i technicznych w piwnicy | | | Drzwi stalowe, ppoż wzmocnione – serwerownia | Drzwi ppoż, wzmocnione – do pom. kasy | Drzwi ppoż. – zamknięcie kl. sch. w piwnicy | Drzwi dwuskrzydłowe – sala konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozn. na rys. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D5a | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 |
| Widok | | | | | | | | | | | | | | | |
| WYMIARY [cm] – Szerokość Sa / W świetle otworu w ścianie | 92 | 102 | 102 | 102 | 92 | 92 | 102 | 102 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 142 | 210 |
| WYMIARY [cm] – Wysokość Ha / W świetle otworu w ścianie | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 228 |
| WYMIARY [cm] – Szerokość Ss / W świetle ościeżnicy – minimalnie | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 2x90 |
| WYMIARY [cm] – Wysokość Hs / W świetle ościeżnicy – minimalnie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Kier. otwierania | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P |
| ILOŚĆ [szt] – Poz. −1 | 1 – | 1 – | – – | – 1 | – – | – – | 1 1 | – – | 1 – | – 1 | 1 1 | 1 – | – – | 1 – | – – |
| ILOŚĆ [szt] – Poz. 00 | – – | 1 3 | 2 – | 1 1 | 2 3 | – 1 | 3 2 | – 1 | – – | – – | – – | – – | 1 – | – – | – 1 |
| ILOŚĆ [szt] – Poz. 01 | – – | – 1 | – 2 | 2 – | 3 2 | – – | 8 3 | 1 2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| ILOŚĆ [szt] – Razem L/P | 1 – | 2 4 | 2 2 | 3 2 | 5 5 | – 1 | 12 6 | 1 3 | 1 – | – 1 | 1 1 | – – | 1 – | 1 – | – 1 |
| OGÓŁEM | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izolacyjność akustyczna | — | — | — | — | min. 30 dB | — | min. 30 dB | min. 30 dB | — | — | — | — | min. 30 dB | — | min. 30 dB |
| Klasa odporności ogniowej drzwi | — | — | — | — | — | EI 30 | — | EI 30 | EI 30 | EI 30 | — | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 60 |
| Odporność na włamanie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RC3 | RC3 | | |
| Ościeżnica | wstawiana, drewnopochodna MDF ew. stalowa, dla drzwi p.poż – stalowa z uszczelkami pęczniejącymi, ościeżnica w kolorze dopasowanym do okleiny skrzydła | | | | | | | | stalowa wstawiana | | | | jak D1–D7 | stalowa wstawiana | jak D1–D7 |
| Skrzydło | płytowe wzmocnione, gładkie, wykończone odporną folią typu finish – imitacja drewna | | | | | | | | stalowe pełne. lakierowane, kolor jasnoszary–wg RAL 7032 | | | | jak D1–D7 | jak D8–D10 | jak D1–D7 |
| Przeszklenie | małe, nieprzezierne | — | — | małe, nieprzezierne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wyposażenie – samozamykacz | + | + | + | + | — | + | — | + | + | + | — | + | + | + | + |
| Wyposażenie – odbój | | + (dla 3 szt.) | + | + (dla 3 szt.) | + (dla 5 szt.) | + | + (dla 7 szt.) | | | | + | | | + | + |
| Wyposażenie – otwory went. lub podcięcie skrzydła | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie – klamka, pochwyt | klamka i szyld ze stali nierdzewnej, satynowanej | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie – zamek z wkładką patentową | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wyposażenie – zamek – blokada łazienkowa | + | w 1 szt. (pom. 1.21) | | | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie – dodatkowe zamki | | | | | | | | | | | | + | + | | |
| Uwagi | | | otwieranie 180° | | | | | | | | | | | | otwieranie 180° – prawe skrzydło |

DRZWI OD D1 DO D7 ORAZ D12 I D14 – W ODPORNEJ NA ZARYSOWANIA FOLII W KOLORYSTYCE 'DĄB SONOMA'
DRZWI STALOWE W KOLORZE JASNOSZARYM – WG RAL 7032

WYMIARY OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH, PROJEKTOWANYCH I ZMIENIANYCH – SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

**Eco-Construction Sp. z o.o.**
*ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk*

Przedmiot: "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ. "

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk

Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/74,217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Projekt Wykonawczy

Branża: ARCHITEKTURA | Data: | Podpisy:

Projektant: mgr inż. arch. Konrad Trojanowski, Nr uprawnień: upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263
Współpraca: mgr inż. arch. Anna Błendadecka, Nr uprawnień: upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268
Sprawdzający: dr inż. arch. Ewa Brach, Nr uprawnień: upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006
07.2015r.

Tytuł: ZEST. DRZWI WEWNĘTRZNYCH | Skala: 1:100 | Nr rys.: A026