

NUMER OBWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
NUMER POMIESZCZENIA	0.17; 0.18; 0.19	0.03; 0.04; 0.05 0.06; 0.07; 0.08	REZERWA	0.20;0.25	0.13; 0.12; 0.11; 0.10	0.02	0.02	0.14; 0.15; 0.16	0.21; 0.22; 0.23; 0.24	0.17;0.18;0.19; 0.20;0.01;	0.03;0.05;0.06 0.07;0.08;0.02 0.09	0.21	0.22	0.16	0.23; 0.24	0.15, 0.14	0.13; 0.12	0.02	0.02;0.21	0.02	0.02	0.02	0.19	0.17	0.21; 0.22; 0.20	0.23; 0.24;0.20	0.15; 0.16;0.14	0.14; 0.01; 0.12; 0.25	0.13; 0.02
ODBIÓR	F6-10; F12-F13	F15-17; F19-20;A41-42 F21-23;F24-25;F27;F29-31		A15;A17;A47-49;A55	A50-51;A52-54 A56-59	B15; B17-23; B25-26; B28-29	B31-40; B43-46;	A19-30	A31-44	F5;F11;F14; F16;F18;A45-46; D01-D03	B16;B24,B27;B30 B41-42;B47 F18;F22;F26;F28,A60	FB4	FB6	FB5	FB7; FB10	FB8; FB9	FB12; FB13	FB17; FB18	FB16; FB4A	FB20; FB21	FB19; FB22	FB14; FB15	GC3	GC2	GB10-13; GA6	GB14-17 GA7	GB18-20; GA11 GA8; GA10	GB21-22; GA12 GB26; GA14-15	GB23-25; GB27; GA13
KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER +SCHRANKI KIERUNKOWE	PARTER +SCHRANKI KIERUNKOWE	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	1	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
ILOŚĆ GNIAZD/OPRAW	7	15		6	9	12	12	12	14	14	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	9	9	9	9	9
MOC OBWODU	0,21 kW	0,51kW	1,0 kW	0,36 kW	0,54 kW	1,5 kW	1,5 kW	0,72 kW	0,84 kW	0,70 kW	0,80 kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4 kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	2,0 kW	2,0 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: działki nr. 217/70; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
Rozdzielnica RO cz.1	----	E-23