

rzędna terenu	191,0	190,80	190,70	190,40	190,40	191,00	190,00	189,70	189,20	
rzędna projektowanej instalacji wodociągowej	189,40	189,30	189,20	188,90	188,90	190,50	188,50	188,20	187,70	
średnica i materiał instalacji wodociągowej		dn 50 PE100 PN10 SDR17				dn 50 PE100 PN10 SDR17			dn 50 PE100 PN10 SDR17	
zagłębienie	1,50		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	0,00	4,20	7,90	18,50	22,95	46,05	77,30	88,90	95,80	

LEGENDA:

- istniejący teren
- instalacja wodociągowa
- zmiana kierunku prowadzenia projektowanych rur – zgodnie z rysunkiem PZT
- istniejąca nawierzchnia utwardzona
- rury osłonowe

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk

Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/76, 217/74 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Projekt Wykonawczy – Budowa systemu przeciwpożarowego

Branża: Sanitarna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Andrzej Najdowiski	POM/0138/ POOS/04	08.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Najdowski	POM/0170/ PWOS/07		
Opracowujący:			

Tytuł: Profil przyłącza wodociągowego do systemowego zbiornika ppoż.

Skala: 1:100:400

Nr rys.: Rys nr 4