Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
rzut parteru skala 1:1oo

Wentylacja mechaniczna



NR	FUNKCJA	POW. m2
0.01	Klatka schodowa	34,71
0.01a	Szatnia	10,73
0.02	Sala konferencyjna	187,07
0.03	Przedsionek WC męskiego	4,39
0.04	WC męski	4,05
0.05	Komunikacja	10,84
0.06	WC dla niepełnospr.	3,92
0.07	Przedsionek WC damskiego	4,49
0.08	WC damski	8,59
0.09	Przedsionek	8,86
0.10	Zaplecze sali konf.	10,45
0.11	Pomieszczenie dostaw	12,48
0.12	Pomieszczenie biurowe	10,15
0.13	Pomieszczenie biurowe	8,77
0.14	Pomieszczenie biurowe	9,42
0.15	Pomieszczenie biurowe	9,52
0.16	Pomieszczenie biurowe	16,69
0.17	Przeds. WC męskiego	4,60
0.18	WC męski	6,70
0.19	WC damskie + niepełnospr.	4,51
0.20	Komunikacja	22,28
0.21	Pomieszczenie biurowe	19,65
0.22	Pomieszczenie biurowe	15,88
0.23	Pomieszczenie biurowe	9,08
0.24	Pomieszczenie biurowe	10,16
0.25	Pomieszczenie porządkowe	2,77
0.26	Wiatrołap	5,25
	RAZEM:	**456,01**

OZNACZENIA:

- KP Klapa p.pożarowa
- Kanał stalowy ocynkowany izolowany 3cm wełna
- W1 Wentylator łazienkowy Silent 100CZ
- W2 Wentylator łazienkowy Silent 200CZ
- KN Kratka nawiewna w drzwiach

WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ ZAMKNIĘĆ OTWORÓW W ŚCIANACH
WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ PRZEGRÓD

Eco-Construction Sp. z o.o.
CONSTRUCTION *ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk*

Projekt:
ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/76,217/74 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Projekt Wykonawczy

Branża:	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Andrzej Najdowski	POM/0138/ POOS/04	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Najdowski	POM/0170/ PWOS/07		
Opracowujący: inż. Dariusz Przytarski			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
Rzut parteru. Wentylacja mechaniczna.	1:100	12