



AXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA 4x14W

AXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA AWARYJNA 4x14W/3H

BXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA 4x24W

BXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA AWARYJNA 4x24W/3H


KXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA DEKORACYJNA IP20 1x28W wys. montażu h=1,3m od podłogi podłogi  
/ lampa podwieszana na linkach do sufitu

FXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP43 2x14W

FXX  OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA IP43 2x14W/3H

 OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA TYNIS LED3H SX montaż w suficie podwieszanym

AROB  NUMER PORZĄDKOWY OPRAWY / ROZDZIELNICANUMIER OBWODU


RO/A37-40  ŁĄCZNIK GRUPOWY wys. montażu h=1,3m

RO/A43-44  ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY wys. montażu h=1,3m

RO/A56-57  ŁĄCZNIK SOHODOWY wys. montażu h=1,3m

 PANEŁ STEROWANIA OŚWIELENIEM SALI KONFERENCYJNEJ wys. montażu h=1,3m

- UWAGA:
- 1.MONTAŻ OPRAW W POMIESZCZENIU 0.10 KOORDYNOWAĆ Z MONTAŻEM CENTRALU WENTYLACYJNEJ
  - 2.MONTAŻ OPRAW W POMIESZCZENIACH Z SUFITAMI PODWIESZANYMI KOORDYNOWAĆ Z MONTAŻEM INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.
  - 3.W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH DOSTOSOWAĆ OŚWIETLENIE DO WYKONANIE ZABUDOWY
  - 4.ŁYCZNIK NA KATYGE SCHODOWEJ MONTOWAĆ NA WYS. 80 CM
  - 5.MONTAŻ OPRAW W SALI KONFERENCYJNEJ KOORDYNOWAĆ Z BRANŻĄ BUDOWLANĄ ZABUDOWA Z WIG

 <b>Eco-Construction Sp. z o.o.</b>			
CONSTRUCTION			
Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR. NA CELE BIUROWE, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SPOK i NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU POZ.			
Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku			
Lokalizacja: Gdańsk ul. 2177/6-2177/6-2177/70 Osiedle Łobez, gm. Nowa Kiszewa, powiat Kościerski			
Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy			
Branża: Elektryczna		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Michał Hontaszyński		POW/0191/	
mgr inż. Mirosław Prochowski		PMK/10	
Opracował:		3879/0078	07.2015g.
mgr inż. Paweł Szorlik			
Tytuł:		Skala:	Nr rys.: E-05
Rozmieszczenie opraw oświetlenia – Piętro		1:100	