

UWAGA:
1. W STEROWNIKU DDCM802 SLOT CH1 WYPOSAŻYC W KARTĘ DDBM100;
2. W STEROWNIKU DDCM802 SLOT CH8 WYPOSAŻYĆ W KATRĘ DDRM104 - OBCIĄŻALNOSC 4 A;
3. W TRAKCIE KOMPLETACJI DOSTAW ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KOMPATYBILNOŚĆ STEROWNIKÓW DALI Z STATECZNIKAMI LAMP T5;
4. PANELE STERUJĄCE DPN MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1.35M OD GOTOWEJ POSADZKI;
5. W SALI KONFERENCYJNEJ PARTER PROGRAMOWAĆ 3 SCENY W ODNIESIENIU DO 3 STREF ORAZ ŚCIEMNIANIE I ROZJAŚNIANIE ;
6. W SALI KONFERENCYJNEJ MAŁEJ I PIĘTRO PROGRAMOWAĆ 3 SCENY W UZGODNIENIEU Z UŻYTKOWNIKIEM;
7. NA STACJI MONITORINGU PC IMPLEMENTOWAĆ OPROGRAMOWANIE FABRYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ I PROGRAMOWANIE UKŁADU DALI.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk
Lokalizacja:	działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski
Nazwa opracowania:	Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
System oświetlenia sal konferencyjnych–schemat	---	E–35