

C4 CENTRALA WENTYLACYJNA NR.4

C5 CENTRALA WENTYLACYJNA NR.5

C2 CENTRALA WENTYLACYJNA NR.2

C1 CENTRALA WENTYLACYJNA NR.1

WC WĘZEŁ CIEPŁA WC/RT/OB.30

PO1 POMPA OBIEGOWA NR.1 PO1/RT/OB.24

PO2 POMPA OBIEGOWA NR.2 PO2/RT/OB.25

PO3 POMPA OBIEGOWA NR.3 PO3/RT/OB.26

PO4 POMPA OBIEGOWA NR.4 PO4/RT/OB.27

PO5 POMPA OBIEGOWA NR.5 PO5/RT/OB.28

PO6 POMPA OBIEGOWA NR.6 PO6/RT/OB.29

PK RODZIELNICA PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNEJ PK/RT/OB.23
MONTOWAĆ WG. WYTYCZNYCH DOSTAWCY

RKP PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA

GPD PROJEKTOWANA SZAFA TELEINFORMATYCZNA / GŁÓWNY PUNKT DOSTĘPOWY

RT PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA

RG PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA

BK PROJEKTOWANA BATERIA KONDESATORÓW

GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

LSUP LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA PIWNICY

UWAGA:
1. SZYNĘ GSU WYKONAĆ JAKO BEDNARKĘ OCYNKOWANĄ NA UCHWYTACH DO ŚCIANY POMIESZCZENIA NA WYSOKOŚCI 0,5M OD GOTOWEJ POSADZKI;
2. GSU WYKONAĆ Z BEDNARKI FEZN 45X4 MALOWANEJ NA KOLOR ŻÓŁTY I ZIELONY.
3. POŁĄCZENIA DO LOKALNYCH SZYN UZIEMIAJĄCYCH LSU WYKONAĆ PRZEWODEM LYg WEDŁUG PROJEKTU I ZGODNIA Z NORMĄ PN-HD60364-5-54 UZIEMIENIA, PRZEWODY OCHRONNEI PRZEWODY POŁACZEŃ OCHRONNYCH;
4. CENTRALE WENTYLACYJNE MONTOWAĆ WG. WYTYCZNYCH DOSTAWCY

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE / UKŁADAĆ W KORYTKACH SIATKOWYCH BAKS MONTOWANYCH DO SUFITU

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
Lokalizacja:	działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski
Nazwa opracowania:	Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
Rozprowadzenie kabli – Piwnica	1:100	E–15