

NUMER OBWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
NUMER POMIESZCZENIA		SYSCROLL																											
ODBIÓR	KONTROLA NAPIĘCIA / ANALIZATOR SIECIOWY / OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	POMPA CIEPŁA	ROZDZIELNICA TECHNOLOGII	ROZDZIELNICA RO	ROZDZIELNICA R1	ROZDZIELNICA RKP	ROZDZIELNICA RKO	ROZDZIELNICA RK1	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ELEWACYJNE	OŚWIETLENIE ELEWACYJNE	GNIAZDA ZEWNĘTRZNE	P.05	P.05	P.12	P.10;P.11;P.12	P.05; P.04	P.06;P.02	P.07;	P.08	P.10	P.10	P.05	P.05	KORYTARZ;P.13	P.10;P.11;P.12	P.06;P.05 P.04;	P.07; P.08	P.07; P.04; P.12;P.13 KORYTARZ
KONDYGNACJA		TEREN	PIWNICA	PARTER	PIĘTRO	PIWNICA	PARTER	PIĘTRO	TEREN	ELEWACJA	ELEWACJA	ELEWACJA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA
ILOŚĆ GNIAZD/OPRAW		——	——	——	——	——	——	——	3	9	13	3	1	1	1	10	6	7	1	1	2	2	2	2	5	8	8	3	7
MOC OBWODU		72,0kW	96,0kW	90 kW	80,0 kW	12,0 kW	18,0 kW	26,0 kW	1kW	1,1 kW	1,0 kW	12,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	3,0 kW	1,8kW	2,1 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	0,3kW	0,56 kW	0,61 kW	0,09kW	0,51 kW

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk
Lokalizacja:	działki nr. 217/70; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, grt. Nowa Karczma, powiat Kościerski
Nazwa opracowania:	Projekt Wykonawczy
Branża: Elektryczna	Nr uprawnień: / Data: / Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/PWOE/10
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Procinski	3879/GD/89 — 07.2015r.
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik	
Tytuł: Rozdzielnica Główna RGnn cz.1	Skala: ---- — Nr rys.: E–13