

NUMER OBWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
NUMER POMIESZCZENIA	1.21; 1.22	1.03-1.06;1.27	REZERWA	KORYTARZ	1.18;1.19;1.24	1.20;1.23	1.15;1.16;1.17	1.12;1.13;1.14	1.09;1.10;1.11	1.07;1.08	120; KORYTARZ; KLATKA SCHOD., 1.02;1.04-1.06;1.19;1.21	1.23	1.20	1.20	1.24	1.19; 1.26	1.18; 1.17	1.16	1.10	1.10; 1.11	1.08	1.07; 1.08	1.08	1.12	1.12	1.11; 1.15	1.15;	1.14; 1.13	REZERWA
ODBIÓR	F32; F34-35 A70	F36;F37-38;F39-40; F42;F45;A116;A117		A87;A101;A104;A113; A106;A115;A111	A93-96; A89-92;A77-81	A63-69,(K1-3 (dalej) A71-74;A76;	A153-158; A107-110 A97-100	A140-152	A129; A130-135;A136-139	A118-123;A124-128	F33;A75 A86;A88; A102-103;A105;A112; A114;F41;F43-44 +3xOPRAWY KIERUNKOWE	FB25; FB26	FB23	FB24	FB27	FB31; FB29	FB30; FB32	FB33; FB34	FB39	FB40; FB48	FB37	FB36; FB38	FB35	FB46; FB45;	FB47	FB42	FB41	FB43; FB44	
KONDYGNACJA	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	
ILOŚĆ GNIAZD/OPRAW	4	9		7	13	16	14	13	11	11	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
MOC OBWODU	0,15 kW	0,33 kW	1,0 kW	0,42 kW	0,78 kW	0,88 kW	0,84 kW	0,78 kW	0,66 kW	0,66 kW	0,6 kW	1,4kW	1,4kW	1,4 kW	1,4 kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4 kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	0,7 kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, grn. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	PDM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł: Rozdzielnica R1 cz.1 | **Skala:** ---- | **Nr rys.:** E-25