



Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
rzut piętra skala 1:100
Wentylacja mechaniczna


Centralna nawiewno-wyciągowa nr4
300m3/h -nawiew
300m3/h -wyciąg
Nagrzewnica oraz chłodnica wodna
Wymiennik krzyżowy




Centrala nawiewno-wyciągowa nr5
655m3/h -nawiew
605m3/h -wyciąg
Nagrzewnica oraz chłodnica wodna
Wymiennik krzyżowy



Centrala nawiewno-wyciągowa nr6
1035m3/h -nawiew
755m3/h -wyciąg
Nagrzewnica oraz chłodnica wodna
Wymiennik krzyżowy



Uwaga wszystkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy różnych stref p.poż. wyposażyć w klapy



NR	Funkcja	POW. m2
101	Kuchnia kuchonowa	54,15
102	Komunikacja	25,84
103	Przedz. WC męskiego	3,32
104	WC męski	5,06
105	Przedz. WC damskiego	4,21
106	WC damski	6,15
107	Pomieszczenie biurowe	27,66
108	Pomieszczenie biurowe	23,25
109	Pomieszczenie sypialne	7,08
110	Pomieszczenie biurowe	23,55
111	Pomieszczenie biurowe	12,77
112	Pomieszczenie biurowe	32,90
113	Pomieszczenie biurowe	10,39
114	Pomieszczenie biurowe	11,38
115	Pomieszczenie biurowe	28,27
116	Pomieszczenie biurowe	16,25
117	Pomieszczenie biurowe	16,38
118	Pomieszczenie biurowe	16,11
119	Pomieszczenie biurowe	16,65
120	Sala spotkań	24,26
121	Każenka	4,25
122	Apertis kuchenny	3,92
123	Pomieszczenie biurowe	22,34
124	Pom. biurowe - sekretariat	21,04
125	Komunikacja	15,54
126	Pomieszczenie biurowe	12,90
127	Pom. techn. - wentylatoria	4,40
	Razem:	450,02

OZNACZENIA:

- klapa p.pożarowa
- Kanal stalowy ocynkowany izolowany 3cm wełna
- Wentylator łazienkowy Silent 100CZ
- Wentylator łazienkowy Silent 200CZ
- Kratka nawiewna w drzwiach

[illegible]