

C3	CENTRALA WENTYLACYJNA NR.3
KP1	KURTYNA POWIETRZNA NR.1
KP2	KURTYNA POWIETRZNA NR.2
RK0	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
R0	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
LSU 0	LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA PARTERU

UWAGA:
1. SZYNĘ GSU WYKONAĆ JAKO BEDNARKĘ OCYNKOWANĄ NA UCHWYTACH DO ŚCIANY POMIESZCZENIA NA WYSOKOŚCI 0,5M OD GOTOWEJ POSADZKI;
2. GSU WYKONAĆ Z BEDNARKI FEZN 45X4 MALOWANEJ NA KOLOR ŻÓŁTY I ZIELONY.
3. POŁĄCZENIA DO LOKALNYCH SZYN UZIEMIAJĄCYCH LSU WYKONAĆ PRZEWODEM LYg WEDŁUG PROJEKTU I ZGODNIA Z NORMĄ PN-HD60364-5-54 UZIEMIENIA, PRZEWODY OCHRONNEI PRZEWODY POŁACZEŃ OCHRONNYCH;

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE/ MONTAŻ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO UKŁADAĆ W KORYTKACH SIATKOWYCH BAKS MONTOWANYCH DO SUFITU

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
Rozprowadzenie kabli – Parter	1:100	E–16