

AXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA 4x14W

AXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA AWARYJNA 4x14W/3H

BXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA 4x24W

BXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA AWARYJNA 4x24W/3H

FXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP43 2X14W

FXX OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA IP43 2X14W/3H

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA LED3H SA/ montaz w suficie podwieszanym

NX NAŚWIETLACZ LED 50W, IP66 / wys. montażu h=3,5m / UWAGA: naświetlacz skierowany od budynku

EX OŚWIELTENIE ARCHITEKTONICZNE MAX.2x60W, IP54/ STRUMIEŃ ŚWIATŁA GÓRA/DÓŁ. wys. montaży h=4,5m

GNP GŁÓWNY WYŁACZNIK POŻAROWY PRĄDU

DXX OPRAWA AWARYJNA IP 65 1x8W/3H

A/R/OB NUMER PORZĄDKOWY OPRAWY /ROZDZIELNICA/NUMER OBWODU

UWAGA:

1. ZEWNĘTRZNE OPRAWY AWARYJNE MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI DASZKÓW wg. branży arch. / dokładną lokalizację ustalić z inspektorem nadzoru

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.			
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk			
Lokalizacja:	działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski			
Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy				
Branża: Elektryczna		**Nr uprawnień:**	**Data:**	**Podpisy:**
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn		POM/0197/PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński		3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik				
Tytuł: Rozmieszczenie opraw elewacyjnych		**Skala:** 1:100		**Nr rys.:** E–06