

GAXX — GNIAZDO POJEDYNCZE PT16A /L,N,PE/ - wys. montażu h=0,2m od p.p

GBXX — ZESTAW 2 GNIAZD PT 2x16A WE WSPÓLNEJ RAMCE /L,N,PE/ - wys. montażu h=0,2m od p.p

GCXX — GNIAZDO POJEDYNCZE IP55 PT16A /L,N,PE/ - wys. montażu h=1,4m od p.p

GDXX — ZESTAW 4GNIAZD POJEDYNCZYCH PT 16A WE WSPÓLNEJ RAMCE/ wys. montażu ok.h=1,1m p.p / powyżej zabudowy

GEXX — GNIAZDO NT 3F 16A - wys. montażu h=0,5m od p.p

GZXX — GNIAZDO 3F 16A W OBUDOWIE IP66 ZAMYKANEJ NA KLUCZ MOCOWAĆ DO ELEWACJI/ wys. montażu - na poziomie terenu

GB/R/OB — NUMER PORZĄDKOWY/ROZDZIELNICA/NUMER OBWODU

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:	ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
Lokalizacja:	działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Luban, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski
Nazwa opracowania:	Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
Plan gniazd bytowych – Piętro	1:100	E–12