

**PODR/DG/55/VI/2017**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Działając na podstawie art. 38.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Zamawiający wyjaśnia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn. **Zaprojektowanie i wybudowanie odnawialnych źródeł energii dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Zakup montaż i uruchomienie gruntowej pompy ciepła**. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578311-N - 2017 z dnia 2017-08-28 r.

**Modyfikacja I:**

**W załączniku nr 6 do SIWZ w Opisie przedmiotu Zamówienia – Program – Funkcjonalno - Użytkowy w pkt. 1.6 było:**

Zakres części projektowej przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

- Projekt wielobranżowy instalacji maszynowni gruntowej pompy ciepła w układzie rewersyjnym, dla budynków A i B wraz z przyłączem (pomiędzy budynkami)
- Projekt robót geologicznych dolnego źródła ciepła
- Projekt układu bilansowania wytwarzania i zużycia energii cieplnej wraz z publiczną prezentacją danych
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zamawiającym
- Przedmiary i kosztorysy
- Uzyskanie niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń

**Po modyfikacji w załączniku nr 6 do SIWZ w Opisie przedmiotu Zamówienia – Program – Funkcjonalno - Użytkowy w pkt. 1.6 powinno być:**

Zakres części projektowej przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

1) Projekt wielobranżowy instalacji maszynowni gruntowej pompy ciepła w układzie rewersyjnym dla ogrzewania i chłodzenia budynków A i B wraz z przyłączem (pomiędzy budynkami), infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności:

- Instalacje sanitarne, ,
- instalacje elektryczne,
- Plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozwiązań dla demontażu i odtworzeń istniejących nawierzchni, kolizji z instalacjami w terenie oraz wycinką drzew
- Projekt dostosowania istniejącej instalacji w budynku A do wymagań pompy ciepła będącej przedmiotem zamówienia,
- Inne niezbędne opracowania dla optymalnej pracy całego układu ogrzewania i chłodzenia budynków A i B.
- Wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku B do celów przyłącza z maszynowni budynku A na podstawie załączonej inwentaryzacji budynku z uwzględnieniem iż budynek zostanie dostosowany do obowiązujących warunków technicznych pod względem przenikania ciepła.

2) Projekt prac geologicznych wykonywanych celem pozyskania ciepła ziemi (wymaga zgłoszenia do właściwego organu administracji geologicznej),

3) Projekt powykonawczy robót geologicznych (wymaga akceptacji właściwego organu administracji geologicznej),

4) Projekt układu bilansowania wytwarzania i zużycia energii cieplnej wraz z publiczną prezentacją danych,

- 5) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zamawiającym,
- 6) Przedmiary i kosztorysy,
- 7) Uzyskanie niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

**Modyfikacja II:**

1. do załączniku nr 6 do SIWZ w Opisie przedmiotu Zamówienia – Program – Funkcjonalno – Użytkowy  
załączono załącznik - Plan zagospodarowania terenu – archiwalny był:

Plan zagospodarowania terenu – archiwalny

**Po modyfikacji do załączniku nr 6 do SIWZ w Opisie przedmiotu Zamówienia – Program – Funkcjonalno – Użytkowy dodano załączniki powinno być:**

Plan zagospodarowania terenu – archiwalny

PW\_B sanitarny opis

rys 8 co piwnice

rys 9 co parter

rys 10 co pietro

rys 11 wentylacja mech piwnice

rys 12 wentylacja mech parter

rys 13 wentylacja mech pietro

rys 14 wentylacja mech dach

rys 20 schemat CO z węzłem ciepła

rys 22 schemat wentylacji mech piwnica

rys 23 schemat wentylacji mach piwnica

rys 24 schemat wentylacji mech parter

rys 25 schemat wentylacji mach piwnica

rys 26 schemat wentylacji mach piwnica

rys 27 schemat wentylacji mech C6

rys 28 rozwinięcie wewn instal CO

zał\_1.3 rzut parteru

zał\_1.4 rzut piwnicy

**Załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – [www.podr.pl](http://www.podr.pl)**

**Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wyjaśnienie i uzupełnienie SIWZ, nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Niniejsza modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotu zamówienia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [www.podr.pl](http://www.podr.pl)

**Na stronie internetowej Zamawiający zamieścił zmodyfikowany SIWZ i załączniki do Opisu przedmiotu Zamówienia – Program – Funkcjonalno – Użytkowy .**

**Dyrektor PODR**

**Andrzej Dolny**

Otrzymuje:

1. Tablica ogłoszeń
2. BIP
3. a/a