

PODR/DG/55/VI/2017

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu
ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
58 326-39-00, fax 58 309-09-45
58 328-80-729, REGON 003003186
(4)

Lubań, dnia 07.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 578311-N-2017 z dnia 28.08.2017 r. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **Zaprojektowanie i wybudowanie odnawialnych źródeł energii dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Zakup montaż i uruchomienie gruntowej pompy ciepła.**

Pytanie 5

W udostępnionej dokumentacji technicznej narysowana jest instalacja klimakonwektorów w systemie dwururowym. Proszę o informację czy zabudowano instalację klimakonwektorów w systemie dwururowym czy czterururowym?

Odpowiedź 5

Dwururowym

Pytanie 6

Czy istniejące klimakonwektory posiadają tace skroplin?

Odpowiedź 6

Tak

Pytanie 7

Czy istnieje instalacja odprowadzania skroplin od zabudowanych klimakonwektorów?

Odpowiedź 7

Tak

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

Andrzej Dolny