

PODR/DR/44/VIII/2018

Lubań, dnia 11-09-2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **612198-N-2018** z dnia 03.09.2018r. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 40kWp. Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytanie 1

W miejscu planowanego montażu instalacji fotowoltaicznej znajduje się obecnie składowisko głazów i kamieni. Proszę o dokładne określenie zakresu zadań dla Wykonawcy związanych z odpowiednim przygotowaniem terenu pod instalację fotowoltaiczną.

Odpowiedź 1

Zakres zadań związanych z przygotowaniem terenu jest następujący PODR w Lubaniu usunie zalegające głazy na terenie przeznaczonym pod planowaną instalację. Natomiast wszelkie prace związane z przygotowaniem terenu pod instalację pozostaje w gestii wykonawcy.

Pytanie 2

Odległość planowanej instalacji fotowoltaicznej od punktu przyłączenia wynosi kilkaset metrów. Prosimy o:

- a. określenie dopuszczalnych maksymalnych strat na kablu do przesyłu energii elektrycznej lub wyznaczenie jego typu i przekroju;
- b. określenie oczekiwanej trasy prowadzenia kabla (wzdłuż drogi, na skos, w określonej odległości od przeszkód);
- c. zakresu prac odtworzeniowych po zakończeniu prac ziemnych.

Odpowiedź 2

W kwestii pytania 2 chciałbym zaznaczyć iż na stronie 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PODR/DR/44/VIII/2018 określony jest typ inwestycji jaką jest omawiane zamówienie. Jest to inwestycja typu „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” dlatego też wszystkie informacje dotyczące poziomu strat na kablu z racji odległości od przyłączy jak również proponowana trasa jego prowadzenia kabla powinna zostać przedstawiona w wstępnym projekcie instalacji, który jest wymogiem SIWZ zgodnie z obecnie panującymi wymogami prawidłowej sztuki budowlanej.

Pytanie 3

W SIWZ określono, że na trackerach mają zostać zastosowane panele monokrystaliczne (1 tracker) oraz polikrystaliczne (2 tracker) o takich samych mocach. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym na każdym trackerze zostanie zainstalowana taka sama ilość paneli mono- i polikrystalicznych o różnej mocy, ale łączna moc paneli na obu trackerach będzie wynosiła co najmniej 4,86 kW?

Odpowiedź 3

Z uwagi na to iż instalacja będzie pełnić funkcję szkoleniową, koniecznym jest zainstalowanie ogniw na obu trackerach o równej mocy każdy w celach porównania typu ogniw ze sobą. W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania trackerów o różnym poziomie mocy zainstalowanej.

Pytanie 4

Prosimy o określenie minimalnej odległości ogrodzenia od elementów instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź 4

Usytuowanie ogrodzenia, (odległość elementów instalacji) określone w SIWZ zgodnie z typem inwestycji „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” jest elementem projektu budowlanego, który jest wymogiem SIWZ zgodnie z obecnie panującymi wymogami prawidłowej sztuki budowlanej.

Pytanie 5

Prosimy o podanie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń technicznych wyposażonych w przyłącza światłowodowe, które można by wykorzystać do podłączenia systemu monitoringu oraz komunikacji z inwerterami.

Odpowiedź 5

Nie używamy żadnych połączeń światłowodowych w naszej firmie. Jedynym potencjalnym wejściem/wyjściem są porty SFP (2szt.) i SFP+ (2 szt.) w urządzeniu Unifi Switch US-48. Posiadamy Internet tylko 10/1 Mb/s.

Pytanie 6

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu Zamówienia rozdziału VII „Wymagania dotyczące zakresu ubezpieczenia” (str. 42 SIWZ) z racji braku możliwości podjęcia takiego zobowiązania przez wykonawcę na etapie składania oferty. Od Wykonawców nie jest wymagane świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej, stąd w przypadku realizacji Zamówienia musiałby się on oprzeć całkowicie na ofercie jednego z Zakładów Ubezpieczeniowych. Pozyskanie polisy ubezpieczeniowej na tym etapie postępowania nie jest możliwe, a zatem nie można określić tych kosztów jako składowych oferty.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert składania ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej. Obowiązek taki będzie ciążył na wykonawcy zadania w trakcie finalizowania inwestycji. Informacja ta występuje w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Powyższy obowiązek będzie spoczywał na wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

Andrzej Dolny

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a